

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 10.03.2023 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 215 000 euro pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego”, nr sprawy DZP.382.1.8.2023

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 256 w zw. z art. 90 ust. 3 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp, zgodnie z którym, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącym kwestii technicznych, które wyniknęły podczas wizji lokalnych przeprowadzonych w obiekcie, do spełnienia wymogów p.poz. pomieszczenia oraz do zapewnienia prawidłowej pracy agregatu należy przewidzieć wykonanie dodatkowych prac które nie zostały pierwotnie uwzględnione w Opisie przedmiotu zamówienia tj;

- 1) wykonanie czerpni powietrza niezbędnej do prawidłowej wentylacji pomieszczenia,
- 2) zabezpieczenie p.poz. przepustów w kanale kablowym pod rozdzielnią n.N,
- 3) zabezpieczenie p.poz. - zabudowa instalacji wod-kan. przechodzącej przez pomieszczenie agregatu,
- 4) montaż 2 klap pożarowych w miejscu kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu,
- 5) montaż dodatkowego pojemnika poniżej poziomu agregatu na wypadek wycieku paliwa ze zbiornika,
- 6) wykonanie dodatkowej instalacji z wyłącznikiem p.poz. agregatu w portierni obiektu,
- 7) naprawę układu SZR w rozdzielni n.N.



W związku z powyższym, aby spełnić wszystkie wymogi w zakresie dostosowania pomieszczenia do przepisów p.poż. oraz zapewnić prawidłową pracę agregatu zgodnie DTR należy wykonać ww. zakres prac. Biorąc pod uwagę znaczną zmianę zakresu zamówienia, dalsze prowadzenie postępowania jest bezprzedmiotowe i podlega unieważnieniu zgodnie z przytoczoną podstawą prawną.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej: