

Waliły Stacja, 01.10.2024 r.

Znak spr.: SA.270.18.2024

**Strona prowadzonego
postępowania****ODPOWIEDŹ NA PYTANIA*****Dotyczy: postępowania pn.: Montaż pompy ciepła w budynku Nadleśnictwa Waliły***

Nadleśnictwo Waliły informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania.

Treść pytania oraz udzielona odpowiedź:

Treść pytania:

W projekcie wykonawczym projektant wskazuje pompę ciepła vitocal 150-A16 kW, ze względu na zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający nie może wymagać montażu urządzeń konkretnego urządzenia z grupy konkretnego producenta. Z tego względu prosimy o podanie parametrów technicznych pompy ciepła, które muszą zostać spełnione przez zaproponowane urządzenia. Określone parametry powinny być spełnione przez min. 2 producentów.

Odpowiedź:

Wskazanie pompy ciepła Vitocal w projekcie wykonawczym należy rozumieć jako podanie przykładowego modelu pompy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego modelu pompy ciepła spełniającego warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przy współpracy z projektantem przygotował dokumentację techniczną określającą minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać zaoferowany model pompy. Zostało również potwierdzone że istnieją przynajmniej dwa inne modele spełniające określone w zamówieniu warunki.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający do dokumentacji załącza następujące dokumenty:

- projekt wykonawczy bez określenia modelu nazw pompy,
- minimalne parametry techniczne wymaganego produktu,

W związku z zaistniałą sytuacją przedłuża się termin składania ofert, z dnia 03.10.2024 r. na 09.10.2024 r.