

ZP.271.27.2022

Kartuzy, dnia 18.08.2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej w Prokowie**

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 18.08.2022 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry Chciałbym złożyć zapytanie dot. treści SIWZ: 1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt II.2.5 SIWZ jest mowa o odtworzeniu istniejącej nawierzchni przy użyciu płyt z demontażu. Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzono, że na odcinku objętym przedmiotem zamówienia występuje trylinka. Prosimy o jednoznaczne określenie z czego ma być wykonane odtworzenie. Czy z trylinki (istniejącej) czy z płyt betonowych z demontażu? Jeśli z płyt - to czy Zamawiający dostarczy te płyty, czy w ofercie należy uwzględnić ich transport? Jeśli tak - prosimy o wskazanie miejsca odbioru płyt drogowych oraz o podanie informacji czy załadunek płyt będzie po stronie Wykonawcy.

W Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt II.2.2 SIWZ jest mowa o rozbiórce krawężników betonowych. Czy krawężniki również należy odtworzyć?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podczas kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić odtworzenie drogi z materiału z jakiego jest zbudowana, tj. częściowo płyt yomb oraz z trylinki.

Krawężniki, jeżeli zostaną zdemontowane, będą musiały być ponownie wbudowane.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że załączony przedmiar stanowi element pomocniczy (pkt 6 Części VIII SWZ).

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)