

Gniezno, 26.09.2024 r.

GR.271.30.2024

**Dotyczy postępowania:** Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo- wschodniej części gminy Gniezno

**Pytania zadane do postępowania w dniu 12.08.2024 r.**

**Pytanie 1:**

Jako iż jednym z zadań w tym postępowaniu jest rekonstrukcja istniejących studni głębinowych Nr I oraz Nr II. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji archiwalnej istniejących otworów studziennych.

**ODPOWIEDŹ**

**AD.1**

**W załączniku przedstawiamy dokumentację archiwalną**

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie na jakiej głębokości są zawieszane aktualnie pompy w studniach głębinowych Nr I oraz Nr II

**ODPOWIEDŹ**

**AD.2**

**W obu studniach pompy są zawieszane na 24 metrach.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o podanie ciśnienia roboczego aktualnych pomp głębinowych w studni Nr I oraz Nr II

**ODPOWIEDŹ**

**AD. 3**

**Ciśnienie robocze aktualnych pomp głębinowych to 4,5 atmosfery**

**Pytanie 4:**

Prosimy o zamieszczenie przekroju geologicznego w miejscu w którym planowane jest odwiercenie studni nr III.

**ODPOWIEDŹ**

**AD. 4**

**W załączniku przedstawiamy opinię hydrologiczną**