

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/

20.07.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowę układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytań dotyczących postępowania związanego z „Budową układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy w Rydułtowach” Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. poniżej zamieszcza ich treść oraz odpowiedzi.

Pytania:

1. Proszę o udostępnienie PFU w wersji edytowalnej.
2. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej: nr 15024 "Separator" oraz CPK/2015/097.
3. Proszę o informację czy konieczne jest uwzględnienie w ofercie instalacji centralnego odkurzenia?
4. Proszę o informację kiedy Zamawiający uzyska warunki przyłączenia do sieci energetycznej?

Odpowiedź:

Ad1.

W załączeniu do ogłoszenia zamieszczamy wersję edytowalną Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w formacie doc), która jest tożsama z wersją nieedytowalną (w formacie pdf) zamieszczoną w postępowaniu przetargowym.

Ad2.

W załączeniu do ogłoszenia zamieszczamy:

1. Projekt nr 15024 BPiRI „Separator” pt. „Budowa układu zasilania energią elektryczną o napięciu 20 kV obiektów Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.”
2. Projekt zamienny nr CPK/2015/097 Control Process Katowice Sp. z o.o. „Wymiana rozdzielnic R500V-pompownia w budynku kotłowni w Ciepłowni Rydułtowy”. Dotyczy zamiany rozdzielnic R500V na rozdzielnicę RK1 – 400V.

Ad 3.

Nie jest wymagane uwzględnienie w ofercie instalacji centralnego odkurzenia.

Ad.4

Planowany termin uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej to wrzesień 2020r.

Z poważaniem

Członek Zarządu Prezes Zarządu
mgr inż. Karol Kłimanek *mgr inż. Andrzej Wycisk*

