

Wykaz zabezpieczeń w obiektach wyłączonych z eksploatacji

1. Budynek przy ul. Polanki 62 w Gdańsku

W budynku zainstalowany jest alarm dźwiękowy. Budynek mieści się przy DS.-5 jest w zasięgu wzrokowym z portiernią w/w DS.-u. W budynku znajdują się 3 gaśnice proszkowe GP 6xABC.

2. Administracja Budynków Leżno (wcześniej: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy w Leżnie), Leżno 45 (budynek pałacowy, budynek oficyny, altany)

- na zewnątrz i wewnątrz obu budynków znajdują się kamery, z których obraz widoczny jest na monitorze w pomieszczeniu portierni, do którego dostęp ma obecny na dyżurze pracownik;
- na zewnątrz budynków zainstalowane zostały 2 kamery działające w trybie patrolu, z których obraz jest tylko zapisywany na rejestratorze zainstalowanym w jednym z pomieszczeń budynku oficyny przez okres ok. 14 dni;
- w obu budynkach oraz w altanach zainstalowany jest system sygnalizacji włamania i napadu w postaci czujek wewnętrznych, sygnalizatorów oraz przycisków napadowych. System alarmowy jest uzbrajany/rozbrajany przez pełniącego dyżur w obiekcie pracownika. W razie uruchomienia czujek alarmowych lub przycisku napadowego sygnał przesyłany jest do centrum monitorowania firmy ochroniarskiej, z którą zawarta jest umowa w zakresie prowadzenia całodobowego nieprzerwanego nadzoru systemu sygnalizacji włamania i napadu, zainstalowanego w obiekcie oraz podejmowania działań w przypadku odebrania sygnału o ich naruszeniu;
- budynki i teren nadzorowane przez pracownika pełniącego służbę od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00, w pozostałych godzinach i podczas weekendów budynki zabezpieczone tylko przez system alarmowy. Sygnał alarmowy jest przekierowywany do zewnętrznej firmy ochroniarskiej.
- oba budynki objęte są przeglądami i serwisami:
 - systemu alarmowego,
 - przewodów kominowych,
 - technicznymi budynków,
 - dźwigu osobowego i towarowego,
 - centrali telefonicznej,
 - bramy wjazdowej,
 - systemów sygnalizacji pożaru, ostrzegawczych i zapobiegania zadymianiu,
 - instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i zewnętrznej, podręcznego sprzętu gaśniczego;
- zabezpieczenie p.poż. – hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, 17 gaśnic proszkowych, 2 gaśnice śniegowe, 1 gaśnica pianowa gastronomiczna.

3. Budynek byłej Stacji Biologicznej – Gdańsk, Górki Wschodnie, ul. Ornitologów 26 (T/107/00267)

Budynek murowany piętrowy z poddaszem. Zamknięty. Brak SSWiN. Budynek wyposażony w gaśnice. Teren na którym znajduje się budynek jest nadzorowany 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez pracowników Straży Uniwersyteckiej.

Teren częściowo objęty monitoringiem zewnętrznym, z którego obraz nagrywany jest w pomieszczeniu portierni drugiego budynku Stacji Biologicznej.

4. Administracja Obiektów Biblioteki – Budynek Stołówki przy ul. Chodkiewicza 9A w Gdańsku (nr inw. T/109/02386)

Budynek znajduje się na ogrodzonej działce. Ogrodzenie metalowe z jedną bramą wjazdową. Na terenie posesji posadowiony jest również Budynek Kino-klubu obecnie magazyn składowy książek oraz stacja transformatorowa będące w ciągłej eksploatacji.

Budynek Stołówki ma odcięte wszystkie media (prąd, woda, ogrzewanie). Wszystkie wejścia do budynku są zamknięte i zabezpieczone.

Budynek nie jest wyposażony w SSP i SSWiN, nie jest również monitorowany przez CCTV.

Budynek nie jest wyposażony w gaśnice.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 budynek jest nadzorowany przez pracowników UG pracujących w sąsiednim budynku zlokalizowanym na tej samej działce.

W godzinach nocnych i w weekendy teren przy budynku jest sprawdzany przez patrol Straży Uniwersyteckiej.

5. Budynki do planowanego wyłączenia z eksploatacji

Dom Studencki nr 8 - umowa użyczenia dla Urzędu Miejskiego w Sopocie ważna do końca czerwca 2024 r.

Dom Studencki nr 9 - umowa użyczenia dla Urzędu Miejskiego w Sopocie do końca marca 2024 r.