

UWAGI:

1. Posadowienie budynku zaprojektowano na poziomie -3,81m poniżej poziomu zera budynku w IV warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez zwietrzeliny gliniaste łupka w stanie twardoplastycznym (IL=0,20) dla których przyjęto odpór graniczny podłoża gruntowego na poziomie qmax=0.25 MPa, zachowując minimalną głębokośc przemarzania gruntu - 1,2m od poziomu terenu istniejącego. **W sąsiedztwie istniejących fundamentów poziom posadowienia dostosować do poziomu istniejących fundamentów tak aby posadowienie nastąpiło na tym samym poziomie. Jedynie stopy Stb-2 będą podlane pod istniejący fundament.**
2. Posadowienie wykonać po uprzednim ręcznym odspojeniu ostatniej warstwy gruntu i natychmiastowym wylaniem podkładu z betonu chudego.
3. Wszystkie wykopy winny być odebrane przez geologa.
4. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwę gruntu słabonośnego, nasypowego, lub humusa należy ją wybrać do poziomu gruntu rodzimego nośnego i wypełnić chudym betonem.
5. Pod ławy zastosować podkład z chudego betonu gr. min 10 cm.
6. Roboty ziemne wykonać w okresie suchym, chroniąc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi.
7. Na słupach i belkach żelbetowych zastosować izolację przeciwwilgociową /smarowanie abizolem lub masami dyspesyjnymi bez wypełniaczy/, izolacje doprowadzić do fundamentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty.
9. Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, według sztuki budowlanej i przepisów BHP.
10. Wszelkie zmiany w rozwiązaniu konstrukcyjno-materiałowym wymagają pisemnej akceptacji projektanta.
11. Podczs wykonywania fundamentów przewidzieć konieczność wykonania przebić dla instalacji sanitarnej.
12. Wszystkie ściany fundamentowe zakończyć żelbetowym wieńcem.





LEGENDA

- fundamenty istniejące
- fundamenty projektowane

Materiały konstrukcyjne

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
BETON C20/25 (B25)
BETON C20/25 W-6 (B25 W-6) część podpiwniczona
POZOSTAŁE ELEMENTY
BETON C25/30 (B30)
STAL A-III N RB500W, B 500SP
STAL A-I (St3S)

mgr inż. Mariusz Salamon
upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: MAP/0371/PWOK/09

Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05			
Inwestor: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa		Stadium: PROJEK BUDOWLANY	
Nazwa zadania: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z CENTRUM KULTURY W m. NAWOJOWA		Obiekt i adres: Budynek wielofunkcyjny dz. nr 675/14, 675/16, 675/18 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa	
Tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW		Skala: 1:100	Data: 12. 2016r.
			Numer rysunku: 1K
Projektant:	mgr inż. Mariusz Salamon upr. nr MAP/0371/PWOK/09	Podpis	Branża: Konstrukcja
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Żuchowski upr. nr MAP/0064/POOK/04	Podpis	