

ZASILANIE	kontrola napięcia	Obwód oświetlenia	Obwód oświetlenia	Obwód oświetlenia ewakuacyjnego	Obwód oświetlenia awaryjnego	Obwód oświetlenia zewnętrznego	Obwód oświetlenia	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Obwód oświetlenia	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	REZERWA	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda, wypust ścienny	Obwód oświetlenia	Wypust ścienny	Wypust ścienny	Wypust
		YDY 3 x1,5	YDY 3 x1,5	YDY 3 x1,5	YDY 3 X 1,5	YDY 3 X 1,5	YDY 3 X 1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDY 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3 X 2,5	YDY 3 X 1,5	YDY 3 X 2,5
		Pomieszczenia biurowe	Pomieszczenia biurowe, komunikacja				Napis Policja	Sekretariat	Pokój kierownika, przedsionek przed sekretariatem	Pomieszczenie biurowe	Pomieszczenie biurowe	Pom. socjalne, WC pracowników, wiatrołap	WC pracowników	Pomieszczenie biurowe	Pomieszczenie biurowe	Komunikacja, magazyn broni	Pomieszczenie biurowe		Pomieszczenie biurowe	Kotłownia	Serwerownia	Pomieszczenie przyjęć interesantów	Komunikacja, magazyn broni	WC interesantów	WC interesantów	Kurtyna powietrzna nad wejściem	Centrala SSWiN, kontrolery KD	Brama wjazdowa

Sieć odbiorcza TN-S
OCHRONA DODATKOWA:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego POSTERUNEK POLICJI W NAWOJOWEJ NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18		PROJEKT WYKONAWCZY
Tytuł rysunku Schemat rozdzielnicy TO	Skala BS	Data 12.01.2023r. / Numer rysunku 7
Projektant mgr inż. Bogusław Czerwiński	Numer uprawnień MAP/0129/ZHOE/06	Specjalność elektryczna / Podpis
Sprawdzający mgr inż. Jerzy Gryboś	Numer uprawnień MAP/0040/PWBE/18	Specjalność elektryczna / Podpis