



Pakość, 29 września 2023 r.

ZP.271.1.9.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających się o  
udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zadania pn.: „**Poszerzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w Jankowie**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z t.j. ) przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

*„Nie ma w przedmiarze ani w projekcie informacji na temat roślin, proszę o uzupełnienie.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, iż informacje dotyczące roślin zawarte zostały w projekcie zagospodarowania terenu- załącznik A-01.

Jednocześnie należy uwzględnić drzewa z kulistą koroną.

**Pytanie 2:**

*„Jaka ma być grubość nawierzchni EPDM przepuszczalnej maty z granulatu gumowego? Nie ma podanych żadnych informacji w tym temacie.”*

**Odpowiedź:** Powierzchnia powinna spełniać minimalne poziomy bezpieczeństwa według norm EN1176 i EN 1177 oraz uwzględniać minimalny parametr wysokości upadku (HIC). Należy uwzględnić zalecenia producenta nawierzchni.

Zatwierdzam  
Zygmunt Groń  
BURMISTRZ PAKOŚCI