



**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 28.03.2024 r.

INZP.271.6.54.2024

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach**

Działając w na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o specyfikację regałów RM2 - długość/ szerokość/ głębokość regałów; głębokość półki, ilość półek, światło między półkami.

Odpowiedź:

Wymiary zewnętrzne regału jezdnego RM2 podano w dokumentacji projektowej, szczegółowa specyfikacja:

- głębokość półki: 2 × 300 mm
- ilość półek: 5 +1 półka kryjąca
- odstępy między poziomami półkowymi: 330 mm
- półki przestawne co 20 mm
- grubość półki: 30 mm
- kolor: RAL 7035
- szyny nawierzchniowe z obustronnymi najazdami
- ściany działowe: stężenia krzyżowe
- napęd korbowy

Przewodniczący Komisji Przetargowej