



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 biuro-projektowe@zwik-grodzisk.pl
INWESTOR	Magdalena Dobrzyńska Natolin 36, 05-825 Natolin
OBIEKT	Przyłącze kanalizacyjne Natolin 36, 05-825 Natolin, dz. 44/17 obr. 0024 Natolin, gm. Grodzisk Maz.
TREŚĆ RYSUNKU	
Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego	
BRANŻA	SANITARNA
DATA	03.2023
SKALA	1:500

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.

W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Lokalizacja proj. szafki sterującej jest tylko propozycją - źródło zasilania pompowni oraz ostateczną lokalizację szafki sterującej należy skontrolować z elektrykiem. W przypadku braku technicznej możliwości doprowadzenia instalacji do proponowanej lokalizacji szafki - należy ją skorygować, umieszczając szafkę sterującą max 10m od przepompowni.

Istn. szambo należy opróżnić, a następnie trwale zlikwidować.

Odcinek między łukiem Ł1 i Ł2 zaleca się wykonać metodą bezwykopową z rur PEHD100-RC z uwagi na istn. podjazd z kostki brukowej.