



L. dz. 729/21

Włodawa, 24 marca 2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej stacji paliw należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 24 marca br. zapytanie od Wykonawcy. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

1. Proszę o informację na co ma wchodzić w zakres modernizacji budynku.

Odpowiedź: Zakres modernizacji budynku obejmuje tylko elewację zewnętrzną, wymianę stolarki okiennej oraz dachu.

2. Czym obecnie budynek jest ogrzewany? - Obecnie aby spełnić przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynku stacja powinna posiadać wentylację mechaniczną, ogrzewanie centralą itp. Może się skończyć tak, że z budynku zostaną tylko ściany a resztę trzeba będzie doprojektować.

Odpowiedź: Budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej. Zakres zamówienia nie przewiduje remontu wewnątrz budynku.

3. Proszę o informację na temat dostępnych w pobliżu sieci (woda, prąd, kanalizacja sanitarna i deszczowa).

Odpowiedź: W bliskiej odległości od przebudowywanej stacji paliw zlokalizowane są sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, prąd - przebieg w/w sieci jest widoczny na załączonej mapie.

4. Czy jest możliwe otrzymanie mapy zasadniczej do wglądu co pozwoli oszacować dokładniej zakres prac projektowych?

Odpowiedź: W załączeniu przesyłamy mapę zasadniczą.

(-) *Hubert Ratkiewicz*
Prezes Zarządu