

Grudziądz, dnia 24 marca 2023 roku

WIR.271.1.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Delfinka przy ZSO w Grudziądzu

Działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ, informuję:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapisu w opisie projektu wykonawczego branży elektrycznej pkt. „Bateria kondensatorów” str. 16 prosimy o potwierdzenie czy oferta powinna uwzględniać baterię kondensatorów czy też tylko sam odpływ dla podłączenia baterii.

- **Bateria kondensatorów**

W rozdzielnicy głównej RG zaprojektowano rezerwowy odpływ dla podłączenia baterii kondensatorów. Urządzenie do kompensacji mocy biernej powinno zostać dobrane i zainstalowane po przeprowadzeniu pomiarów na całkowitym obiekcie w czasie jego rzeczywistej pracy.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić baterię kondensatorów.

Pytanie 2:

Prosimy o przekazanie obliczeń fotometrycznych doboru opraw dla oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia:

- Obliczenia AW piwnica
- Obliczenia AW parter,
- Obliczenia AW piętro,
- Obliczenia ośw. podstawowe.

/-/ Prezydent Grudziądza