



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 11.09.2023r.

ORG-ZP. 271.4.2023

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 2

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.4.2023** prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** pn.: **Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy dopuszcza się zmianę minimalnych wielkości instalacji dachowych i gruntowych przy zachowaniu całkowitych mocy instalacji dla obu obiektów? Istnieje ryzyko nie zmieszczenia instalacji dachowych o podanych mocach minimalnych, przy zachowaniu odpowiednich odstępów między panelami tak, aby się nie zacieniały.

Czy konstrukcje dachowe także mogą być magnelis, a nie aluminium?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie, przy zachowaniu całkowitych mocy instalacji dla obu obiektów . Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie - konstrukcje dachowe także mogą być magnelis.

Wójt Gminy Powidz