

Nasz znak: MPEC/DR/520/158/131/**990**/21

Rzeszów, dn. 12.04.2021r.

**Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie**  
**Wydział Inwestycji i Remontów**  
ul. Dąbrowskiego 30  
35-036 Rzeszów***Dot: aktualizacji warunków przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej.***

Odpowiadając na Państwa pismo znak: L.dz.Rdp-195/2021 z dnia 07.10.2020r. w sprawie aktualizacji **Warunków nr 47/61/17/18 przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej** dla budynku II Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Bł. Karoliny, wydanych przez nas pismem znak: MPEC/DR/520/188/1542/18 z dnia 24.04.2018r. w zakresie planu zagospodarowania terenu, mocy ciepłej i planowanego terminu poboru ciepła, podajemy:

1. Pkt B.2. warunków jw. przyjmuje brzmienie:

„ B.2. Moc ciepła zamówiona:

Całkowita – 294 kW,

w tym na cele:

centralnego ogrzewania – 123 kW,

ciepłej wody użytkowej – 60 kW,

wentylacji 111 kW.”

2. Pkt H.5. warunków jw. przyjmuje brzmienie:

„ H.5. Warunki ważne są do dnia 12.04.2023r.”

3. Pkt H.6. warunków jw. przyjmuje brzmienie:

„H.6. Proponowany termin dostawy poboru ciepła przez Odbiorcę – luty 2023r.”

4. Ulega wymianie załącznik graficzny do warunków jw. z aktualnym zagospodarowaniem terenu (mapa w załączeniu).

Pozostała treść warunków pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

① x adresat,

1 x a/a.

  
mgr inż. Beata Kuśczanka  
PREZES Zarządu  
mgr inż. Lesław Bącal