

BZP.271.23.11.2019.I

Staszów, dnia 14.08.2019 r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytania I:

„W związku z ogłoszeniem w/w postępowania uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Dokumentacji Technicznej Zamawiający zawarł parametry techniczno-użytkowe, jakimi powinny się charakteryzować oprawy w technologii LED i rysunki opraw parkowych – typ 2, typ 3 i rysunek trzeciej oprawy bez podania typu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu jako rozwiązanie równoważne dla:

- oprawy parkowej typ – 2, typ 3 i bez podania typu, opraw o wizerunku jak w załączniku 1a, 2a, 3a, 4a.

Przy jednoczesnym zachowaniu wskazanych w opisie cech funkcjonalności.

Wskazane przez Zamawiającego typy opraw parkowych w Dokumentacji Technicznej są charakterystyczne dla jednego producenta Schreder.

Biorąc pod uwagę wizerunek, tolerancję wymiarów jak i pozostałe parametry wyklucza to rozwiązania innych producentów.

2. W Formularzu Oferowanego Sprzętu w punkcie 1. Oprawy LED z programowalną redukcją mocy w tabeli w punkcie 14, komunikacja z oprawą jest wymóg „Bluetooth 4.1. możliwość zdalnego przeprogramowania oraz diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego dostępu do oprawy”.

Wymagany przez Zamawiającego standard komunikacji Bluetooth 4.1 w połączeniu z pozostałymi parametrami, jednoznacznie wskazuje na rozwiązanie firmy Schreder.

Akceptacja przez Zamawiającego tylko jednego produktu stanowi zaprzeczenie zapisów PZP dotyczących równego traktowania i zasady zachowania uczciwej konkurencji, a tym samym jest niezgodne z zapisami PZP.

Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu w całości i sprecyzowanie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający tj. które parametry zasilacza mają być możliwe do zdalnego przeprogramowywania oraz w jakim zakresie ma być możliwa zdalna diagnostyka.

3. W Formularzu Oferowanego Sprzętu w punkcie 3 „oprawa oświetleniowa parkowa- ozdobna typ 1 z systemem sterowania (Park im. Adama Bienia) w tabeli w punkcie 3 i 4 widnieje zapis materiał klosza - szkło hartowane płaskie i montaż - na wysięgniku lub słupie o średnicy 48-60mm. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10 (montaż bezpośredni) lub 0-15 (montaż na wysięgniku)”. Przykładowa oprawa nie posiada i nie spełnia tych parametrów. Wnosimy o wskazanie przez Zamawiającego przykładowej oprawy spełniającej te wymagania lub o wykreślenie w/w punktów w całości.

4. W Dokumentacji Technicznej Zamawiający zawarł parametry techniczno-użytkowe, jakim powinien charakteryzować się system sterowania. Na str. 22 Zamawiający wymaga, aby sterowniki lokalne charakteryzowały się poniższymi parametrami:

- „mają możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu)”. Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu tj. co Zamawiający rozumie pod pojęciem fotokomórki, w jaki sposób ma być podłączany światłowód do sterownika lokalnego, jaką rolę ma pełnić i jakie mają być jego parametry (geometria, struktura, materiał). W przypadku braku powyższych informacji, wnosimy o usunięcie punktu w całości.

- „mają możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę oprogramowania.” Z powyższego wymagania nie wynika żadna funkcjonalność dla Zamawiającego a jedynie ogranicza możliwość doboru optymalnego rozwiązania. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający już po

zainstalowaniu oprawy chce zdalnie zmieniać sposób sterowania z DALI na 1-10V (lub odwrotnie) i jak często będzie to robił?

Wnosimy o dopuszczenie dwóch wersji kontrolerów: jeden dla DALI a drugi dla 1-10V odpowiednio dobrane do zasilacza zainstalowanego w oprawie.

5. Czy wymienione oprawy LED w Dokumentacji Technicznej w Zestawieniu Inwentaryzacyjnym i Projektowym ulegają również wymianie?"

Odpowiedź I:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, zgodnie z Pzp. Zamawiający podając wizerunek, typ 2 i 3 określa przybliżony kształt oprawy jaki chce uzyskać w celu osiągnięcia ładu architektonicznego na terenie Miasta i Gminy Staszów.

Ad.2

Standard komunikacji bluetooth 4.1 jest ogólnodostępnym standardem komunikacji.

Jest to otwarty standard opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1. Zamawiający nie ma intencji ograniczenia tym zapisem konkurencji. Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu zamówienia w standardzie wyższym jeżeli jest w stanie takie potrzeby uzasadnić. Tego typu rozwiązanie pozwala na zmianę ustalonych progów redukcji mocy bez potrzeby użycia podnośnika koszowego, oraz dostępu do opraw oświetleniowych co znacząco ogranicza koszty eksploatacji. Jednocześnie zgodnie z PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Ad.3

Zamawiający załączył do niniejszego postępowania Dokumentację Techniczną, w której opisano minimalne parametry techniczne opraw Parkowych typ 1, typ 2 oraz typ3.

Powyższe opisy są zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych typów opraw oraz Dokumentacją Techniczną.

Ad.4

Zamawiający rezygnuje z wymogu możliwości pracy jako fotokomórki.

Zamawiający dopuszcza oprawy wyposażone w kontrolery zarówno w wersji DALI jak i 1-10V.

Ad.5

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytania II:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ):

1. W dokumentacji SIWZ w pkt. 3 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, który różni się od zakresu prac podanego w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac modernizowanego oświetlenia:
 - czy Zamawiający przewiduje wymianę wysięgników (zgodnie z informacją zawartą w przedmiarze robót)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnej ilości demontowanych i montowanych wysięgników.
 - ile opraw oświetlenia parkowego oraz ulicznego typu LED należy zamontować? Prosimy o przesłanie zestawienia określającego typ oprawy wraz z ilością.
 - prosimy o określenie w ile oprawach oświetlenia parkowego i ulicznego należy zamontować inteligentny system sterowania. Z załączonych biało-czarnych skanów lokalizacji pkt. oświetleniowych do dok. technicznej nie wynikają żadne ilości.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie typu i rodzaju słupów oświetleniowych nowo montowanych.
3. Czy do zakresu prac opisanego w dok. SIWZ w pkt. 3 wchodzi również świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanego systemu oświetlenia zgodnie z zawartym zapisem w opisie przedmiotu zamówienia w pkt.10?
4. Czy Zamawiający posiada i udostępni w wersji edytowalnej dok. techniczną - zestawienie inwentaryzacyjne i projektowe?

Odpowiedź:

Ad.1

Zamawiający zamieścił dokumentację techniczną wraz z zestawieniem inwentaryzacyjnym, które dokładnie opisują zakres zadania wraz z ilościami, typami opraw do modernizacji oraz przewidzianymi mocami projektowanymi.

Dokumentacja techniczna dokładnie opisuje zakres i lokalizację obszaru objętego wdrożeniem inteligentnego systemu sterowania.

Ad.2

Zamawiający w dokumentacji technicznej określił zakres i typ słupów, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych bez, wskazania nazw własnych nowo montowanych wraz ze wskazaniem lokalizacji.

Ad.3

Obowiązują zapisy SIWZ w szczególności Zamawiający wymaga konserwacji sprzętu zgodnie z udzieloną gwarancją przez wykonawcę w ramach wymagań technicznych przewidzianych gwarancją producenta sprzętu oświetleniowego.

Ad.4

Obowiązują zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, uwzględniając treść udzielonych odpowiedzi informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **02.09.2019 r. do godz. 11⁰⁰**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.09.2019r. o godz. 11¹⁵** (*odpowiednio pkt. 18.1. i pkt 18.1) SIWZ*).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW