



UWAGI !!!

1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE LYTE DO BUDOWY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYLKI/WYMAGROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, WYJAŚNIĆ EWENTUALNE WATPLIWOŚCI, DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE – PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CAŁOŚĆ PRAC INSTALACYJNO –MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU RUROWAJĄDW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

LEGENDA

	projektowana sieć wodociągowa ∅ 110 PVC PN10
	taśma ostrzegawcza
HP	projektowany hydrant nadziemny DN80
W1	projektowane węzły na sieci wodociągowej
K1,K2	łuk PVC 45°
H	trójnik z odejściem kołnierzowym DN80

TermFlow projekty dla środowiska	TermFlow Aleksander Borowski ul. Wielodyżowskiego 19/19 12-200 Pisz NIP 583-296-62-10 termflow@gmail.com / tel. 502 729 211	
Przedmiot tematu: PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ		Skala: SIEC WODOCIĄGOWA I KANALIZACJE SANITARNEJ
Adres: BOZOGŁ, dz. nr 18, 20/2, 20/3, 20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/26, 20/27, 20/28, 20/29, 20/32, 21/40, 21/51, 21/52, 21/53, 21/56, 22/1, 22/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22, 24/23, 24/25, 24/26, 24/27, 24/28,		
Skala: 1:100/500	Branża: Sanitarna	Faza: Projekt Budowlany
Data: 2015.12	Projektował: Aleksander Borowski	Uzgodnienia: POM/0215/PWOS/14
		Uzgodnienia: POM/0050/POOS/12
Nr rysunku: S-3.1	Sprawdził: Krzysztof Kokoszczyński	