RZUT PIWNIC



LEGENDA:

C1 Pion c.o.

Przewody c.o. z rur stalowych prowadzone w posadzce
Rurociąg zasilający c.o.
Rurociąg powrotny c.o.

Założenia materiałowe
- grzejniki płytowe f-my PURMO
- zawory f-my HEIMEIER
- rozdzielacze firmy KAN
- regulatory różnicy ciśnień oraz zawory równoważące f-my Tour&Andersson
- podłączenie grzejników rurą PEX/AL/PEX ø16

Podłączenia do grzejników w posadzce. W najwyższych punktach instalacji oraz przy rozdzielaczach zainstalować automatyczne odpowietrzniki, przy grzejnikach zastosować zawory termostatyczne z głowicami. Przejścia instalacyjne przez przegrody wykonać w rurach ochronnych. Zabezpieczenia otworów technologicznych i przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe powinny posiadać klasę EI równą odporności ogniowej tych ścian i stropów. Instalacje zaizolować wg aktualnych przepisów i norm.

Instalacja centralnego ogrzewania na zasadzie rozbudowy instalacji c.o. w istn. budynku szkoły.
Istniejąca instalacja c.o. w budynku szkoły zg z projektem TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE PRZY ULICY KILIŃSKIEGO z 2022r.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE O ODDZIAŁ ŻŁOBKA	PROJEKT TECHNICZNY	
		data	28.04.2023
adres	Działka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42	skala	1:100
nazwa rysunku	INSTALACJA C.O.- RZUT PIWNIC	nr rys.	PT_IS/14
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko		podpis
autor projektu	inż. Stefan Grzegorczyk	Bł. 322/74	
sprawdził	inż. Mirosław Stefanowicz	Bł 217/82 Bł 276/89	