

Sejny, dnia 29.11.2022r.

**Przedsiębiorstwo „WOJ-SAN”
Wojciech Konrad Wojtanis
Dubowo 5B
16 – 500 Sejny**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2022r. dotyczące wydania warunków zaprojektowania i wykonania gminnej sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary w m. Radziucie, Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach informuje, że lokalizowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi powinno być projektowane w taki sposób, aby w przyszłości nie kolidowały z przebudową lub remontem drogi oraz gospodarką drogową. Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1697) – zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Zgodnie z ust. 1 § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1518) urządzenie obce sytuuje się w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki sposób, aby uwzględnić potrzebę ochrony drogi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Infrastruktura liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi i nie naruszała jej stateczności.

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Uwzględniając powyższe należy przyjąć następujące warunki:

- elementy liniowe w przypadku konieczności lokalizowania w pasie drogowym należy umieszczać poza konstrukcją drogi (korpusem drogi) w odległości nie mniejszej niż głębokość wykopu pod umieszczone urządzenie,
- nie dopuszcza się lokalizowania urządzeń liniowych, a tym bardziej urządzeń naziemnych (np. hydrant) w poboczu drogi.

Trasę przebiegu sieci wodociągowej w pasie drogowym uzgadnia się w oparciu o wnioski na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przy projektowaniu trasy sieci wodociągowej należy uwzględnić wyżej wymienione zalecenia i warunki.

Z up. Zarządu Powiatu Sejńskiego
KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg

inż. Jarosław Płens

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo „WOJ-SAN” Wojciech Konrad Wojtanis, Dubowo 5B, 16 – 500 Sejny
2. A/a