

Bydgoszcz, ²² kwietnia 2021r.

L.dz. GZ/PL/10226 /21

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn. „Przeгляд i naprawa obmurza w kotłach zainstalowanych w ZTPOK ProNatura w Bydgoszczy”
Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/16/21**

Pytanie 1

Czy suszenie wymurówki jest po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Suszenie wymurówki leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy suszenie można wykonać za pomocą wbudowanych palników kotła czy muszą być to zewnętrzne palniki?

Odpowiedź:

Suszenie będzie prowadzone za pomocą wbudowanych palników zgodnie z krzywą suszenia, dostarczoną przez Wykonawcę, odpowiednią do zastosowanych materiałów.

Pytanie 3

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.04.2021.

Odpowiedź:

Zgoda na przedłużenie terminu składania ofert do 30-04-2021 roku.


WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Bańkowski


PREZES ZARZĄDU
Konrad Mikołajski