



LEGENDA:

- 01 Proj. oprawa sufitowa typ 01, moc 34,5W, 4300lm, IP44 (w pom. sanitarnych)/ IP20 (w salach lekcyjnych)
- 02 Proj. oprawa sufitowa typ 02, moc 29,0W, 3600lm, IP44 (w pom. sanitarnych)/ IP20 (w salach lekcyjnych)
- Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem LED 3W z podtrzymaniem min. 1h, z modułem bateryjnym i autotestem, montaż na suficie
- Oprawy oświetlenia awaryjno-ewakuacyjna LED 3,0W z podtrzymaniem min. 1h, z modułem bateryjnym i autotestem, montaż na suficie
- Proj. łącznik 1-biegunowy, pojedynczy, IP20, p/ł
- Proj. łącznik 1-biegunowy, pojedynczy, IP44, p/ł
- Sekcje załączania opraw
- Istn. łącznik światła do demontażu
- Istn. gniazdo do demontażu
- Istn. wypust 1-faz./ zakończyć puszką IP44
- Istn. oprawa do demontażu
- Ściany do demontażu (wg branży architektonicznej)
- Projektowane ściany (wg branży architektonicznej)



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Zadanie:**  
Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępna Szkoła" dla Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku - Jasieniu  
Gdańsk, ul. Stolema 59, działki 136/56, 149/97 obręb 0049 Jasień

Wykonawca:



80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 11b/3  
tel: (58) 710-52-25 email: biuro@greencities.pl

Inwestor:

Gmina Miasta Gdańska  
reprezentowana przez  
Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Nazwa opracowania:

**Przebudowa zespołu pomieszczeń trenera D1.09 na I piętrze części D w budynku Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku na zespół pomieszczeń sanitarnych**

Nazwa rysunku:

**Instalacje elektryczne**

Stadium opracowania: **PROJEKT TECHNICZNY**

Nr proj: **038**

Skala: **1:50**

Nr rys:

Data: **07.2022**

Nr rew: **-**

**E.1**

Projektanci:

mgr inż. Krzysztof Kucner

specj. instalacyjna  
upr. nr POM/0188/POOE/14

specj. -  
upr. nr -