

Poznań, 01 marzec 2019

OD5/ZUP/WE019E 049511

IEPP
Przemysław Rybaczewski
os. Stare Żegrze 173/20
61-249 Poznań


Dotyczy: uzgodnienia schematów instalacji odbiorczej dla budynku
ul. Ratajczaka 45, Poznań.

Odpowiadając na pismo z dnia 07.02.2019r. informujemy, że w związku z przewidywanym remontem instalacji odbiorczej budynku mieszkalno-biurowego przy w/w ulicy, uzgadniamy przedstawione rysunki schematów zasilania i tablic montażowych TG i TP w zakresie układów pomiarowych i zgodności z zawartymi umowami dystrybucyjnymi z ENEA Operator Sp. z o.o. Przyjmujemy do wiadomości, że remont instalacji elektrycznych w przedmiotowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie jest związany ze zwiększeniem mocy zapotrzebowanej przez odbiorców energii elektrycznej.

Część dotycząca złącza ZK i konieczność wyłączenia napięcia w przyłączy i przygotowanie miejsca pracy związanego z wymianą odcinka W.L.Z. należy zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem do Działu Majątku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2.

Przed przystąpieniem przez wykonawcę do prac remontowych zarządca nieruchomości powinien wystąpić do Wydziału Układów Pomiarowych w Oddziale Dystrybucji Poznań z wnioskiem o wyrażenie zgody na zerwanie plomb na zabezpieczeniach przedlicznikowych i licznikach poszczególnych odbiorców energii elektrycznej.

Sprawę prowadzi Wydział Układów Pomiarowych- odbiór uzgodnionej dokumentacji ul. Strzeszyńska 58 bud. B pok.109 w Poznaniu – nr tel.: **618843244.**

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Wydział Układów Pomiarowych
Koordynator ds. Drobnego Odbioru

Mirosław Nowicki

k/o
RD1/ZM
OD5/ZUP