

Strona prowadzonego postępowania**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1**

Dotyczy: postępowania EZP/554/2024 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni – etap 1 odcinek wzdłuż ul. Jurkiewicza”.

Zgodnie z **pkt. 10.10 specyfikacji warunków zamówienia** (dalej: „SWZ”), Zamawiający przekazuje treść pytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o potwierdzenie, że rurociągi oraz kształtki DN 200 w izolacji plus mają być w płaszczu o średnicy zewnętrznej 355 mm. Powszechnie stosowana średnica w plusie dla rurociągów DN 200 wynosi 400 mm.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że rurociągi oraz kształtki DN 200 w izolacji plus muszą być w płaszczu o średnicy zewnętrznej 355 mm.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SWZ.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173,
Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.