

SCHEMATYCZNY SPOSÓB WYKONANIA KINETY



UWAGA:

1. Klamry złazowe należy montować w układzie drabinowym.
2. Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. C35/45 i wodoszczelności W-10
3. Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH_4, H_2S, CO, CO_2), 4<pH<8
4. Kręgi łączone na uszczelki
5. Przechodząc przewodem przez ścianę studzienki należy zastosować przejście szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej:
   - dla rur PVC - systemowe przejścia szczelne ("in situ" Wavin)
   - dla rur żelbetowych należy stosować elementy przegubowe systemowe króćce
   - dla rur poliestrowych- systemowe przejścia poliestrowe
   - dla rur kamionkowych należy stosować króćce dostudzienne- elementy przegubowe
6. Właz w terenie nieumocnionym należy obetonować ~20cm poza obrys wlazu.
7. Kinetę wykonać w sposób indywidualny dla każdej studzienki:
   - wysokość kinety dla studni sanitarnej równa się 3/4 wysokości kanału
   - wysokość kinety dla studni deszczowej lub ogólnospławnej równa się wysokości kanału
8. Należy stosować włazy kanałowe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124; min klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124:2000, min wysokość włazu 140 mm.:
   - dla kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej należy stosować włazy z pokrywą niewentylowaną,
   - dla kanlizacji deszczowej należy stosować włazy z pokrywą wentylowaną.
9. Wymaganie techniczne dla pokryw włazów:
   - typ okrągły, średnica DN 600 mm
   - właz z żeliwa szarego min. EN-GJL-200
   - z pełnym osadzeniem 50 mm wypełniona betonem w klasie min. C35/45 z odpornością na zamrażanie/rozmrażanie: + R.
   - pokrywa włazu wyposażona w pozycjonery, które zabezpieczają przed obrotem pokrywy w korpusie.
   - zabezpieczenie antykorozyjne włazu (elementów żeliwnych)
   - dwa otwory montażowe umożliwiające wyciągnięcie pokrywy z korpusu
   - na pokrywie trwałe oznaczenie zgodne z normą PN-EN 124
   - wyposażyć właz w zintegrowaną uszczelkę
10. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kręgi betonowe lub pierścienie tworzywowe o parametrach dopuszczających do ruchu drogowego, co potwierdza Krajowa Ocena Techniczna IBDiM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PAVO projekt	**PAVO Projekt Sp. z o.o.** **ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław** **692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl** KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321
PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA MGR INŻ. MARTA PRZYBYŁOWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/POOS/21	PODPIS
NAZWA OBIEKTU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE. Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek	
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA RYSUNKU **SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZ. DN1,0m bet.**	
NR RYSUNKU **IS-11**	SKALA 1:20 / DATA 15.07.2022