

**Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6”.*

*Ilekoć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 24.11.2021 r., wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Niestety Państwa odpowiedź nie wyjaśnia poruszonej kwestii w naszym zapytaniu. Urządzenie z napędem elektrycznym pasowym nie osiągnie udźwigu 400 kg przy zastosowaniu drzwi automatycznych przeszklonych. W związku z powyższym ponownie prosimy o określenie parametrów urządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający po przeanalizowaniu tematu dokonuje zmiany w Części III SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia (projekcie budowlanym) w ten sposób, że zmieniają się dane techniczne urządzenia wskazane w pkt 4.1. Projektu budowlanego i zamiast udźwigu 400 kg wprowadza się udźwig 300 kg przy zastosowaniu drzwi automatycznych przeszklonych. Zamawiający pozostaje przy urządzeniu z napędem elektrycznym pasowym.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

BURMISTRZ ŚMIGLA  
/-/ Małgorzata Adamczak