



Kościan, 30 listopad 2020 r.

Nr sprawy 1/ZP/JRP/2020

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „**Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „ŁAZIENKI” w Kościanie**”.*

Ilekcroć w piśmie będzie odwołanie do Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.).

W dniu 27 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację z jakiej stali mają być wykonane zbiorniki retencyjne o pojemności V=200m³.

Na rysunku branżowym technologii „T.07” jest zapis: „Wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna AISI 316/316L, kołnierze i śruby ze stali kwasoodpornej, PE”

W specyfikacji technicznej na str. 185 jest zapis: „wykonanie: stal węglowa, atestowana, z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez lakierowanie”

Odpowiedź:

Wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna AISI 316/316L, kołnierze i śruby ze stali kwasoodpornej, PE, zgodnie z zapisami na rysunku T.07 – branża technologiczna.

Zamawiający informuję, iż zgodnie art. 38 ust. 1 Pzp upłynął termin, w którym Zamawiający udziela odpowiedzi.

Kierownik Zamawiającego

/-/ Dawid Borkowski

Prezes Zarządu