
Pomieszczenia na jednostkady wydzielone za pomocą listewek aluminowych systemowych oraz drzwi np. GMS-A
GMS-A
200
89
OZNACZENIA:
zawór czerpalny ze złączką do węża
kratka ściekowa
wpust parkingowy
symbol odwodnienia liniowego
-3.55
rzędna elementu wykończonego
3.55
rzędna elementu konstrukcyjnego
HP 33
hydrant ppoż Ø33, dł węża 30m, zasięg 40m
zawór hydrantowy ZH52, szafka wnękowa 40cm
szafka pomiarowa
elektryczna tablica mieszkaniowa oraz skrzynka telekomunikacyjna wg opracowania branżowego
2%
oznaczenie spadku warstwy wykończenia
oznaczenie spadku konstrukcyjnego
SCP.4
oznaczenie ścian
P4
oznaczenie posadzek
OLP dø 110 (200 (hp+0)
oznaczenie okien (wymiar w świetle otworu)
L-lewe P-prawe
hp - wysokość parapetu (w stanie surowym od wyk.pos.)
PRD dø 110 200
oznaczenie drzwi (wymiar w świetle przejścia)
L-lewe P-prawe
oznaczenie witryn
Pp1 P/T
podciągi wg proj. konstrukcyjnego
wentylacja wg proj. branżowego
nawiewnik okienny
otwór w stropie powyżej na przejścia instalacji wymiary wg proj. branżowych:
- wod-kan
- wentylacyjne
- ele-teletechniczne]
OSC - średnica/wymiar otworu w ścianie
OO - oś otworu w odniesieniu do +/-0,00
DKO - dolna krawędź otworu w odniesieniu do +/-0,00
OSUF - średnica/wymiar otworu w stropie
OPOD - średnica/wymiar otworu w stropie poniżej
UWAGI:
- nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku
- wymiary kaldorazowo należy sprawdzić sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem
- rysunki należy rozpatrywać łącznie w opracowaniami branżowymi opisem
- opis zabezpieczeń pożarowych oraz opis techniczny są integralną częścią projektu
- wszystkie wymiary na rysunkach architektonicznych w "cm"
- otworowanie elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie sprawdzić z opracowaniem branży sanitarnej i elektrycznej
- opisy okien (na szpilach) podają gabaryty otworu w świetle muru
- opisy drzwi (na szpilach) podają wymiary otworu w świetle przejścia
- przejścia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć za pomocą klap pożarowych lub zaworów pożarowych wyposażonych w element topikowy o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności przegrody
- wszystkie materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania
- rozwiązania systemowe wykonywać ściśle wg wytycznych producenta
- powierzchnie użytkowe liczone zgodnie z normą PN-ISO 9836 oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18) i nie są równoznaczne z powierzchnią sprzedaży.
2MR
9MR
4MR
6MR
8MR
PM
ZLIV
SCP.1
SCP.2
SCP.3
SCP.4
SCP.5
SCP.6
SCP.7
SCP.8
B.P1
B.P2
C-2.1 Kawiarnia 13,17 m²
C-2.2 Kawiarnia 21,33 m²
C-2.3 Separator 4,92 m²
C-2.4 Węzeł cieplny 20,09 m²
C-2.5 Kawiarnia 13,04 m²
C-2.6 Rem. techn. 17,04 m²
B-2.1 Przedsionek ppoż 7,63 m²
B-2.2 Kl.schodowa S 20,90 m²
B-2.3 Separator 4,65 m²
B-2.4 Rowerownia 13,09 m²
B-2.5 Rem. techn. 9,74 m²
B-2.6 Kawiarnia 29,78 m²
BC-2.1 Hala garażowa -1 1267,64 m²
BC-2.2 Hala garażowa -2 1267,64 m²
RZUT GARAŻU POZIOM - 2
ARCH.
1 : 100
22.12.2022
A01
B1 Architekci S.C. A. Grunwaldzka 4/6 80-236 Gdańsk; www.b1architekci.com
ROBYG JABŁONIOWA 2 Sp. z o.o. Aleja Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa
PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH "MOMENT" - PROJEKT BUDYNKÓW BC; GDAŃSK; dz. nr 349/2, 349/1, 349/3, 206/19, 206/56, 206/57, 206/55, 206/51 obręb 0074 LOSTOWICE
mgr inż. arch. ŁUKASZ OCHOCIŃSKI 481/POOK/2012
mgr inż. arch. IZABELA SZCZEPKOWSKA
mgr inż. arch. PIOTR WITCZAK
mgr inż. arch. KAROL KRZEMIŃSKI PO.KK/401/2011