



WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kołaczkowo – Borzykowo – kanalizacja deszczowa etap I**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

Prosimy o wskazanie:

1. Wielkości oczek siatki z której wykonany zostanie kosz gabionowy.
2. Rodzaju i frakcji kruszywa przewidzianego do wypełnienia koszy.
3. Sposobu zakotwienia koszy do skarpy.

Odpowiedź:

1. Kosze gabionowe należy wykonać z siatki stalowej plecionej o oczkach 5cm z drutu o średnicy 3,5 - 4mm.
2. Do wypełnienia koszy balastem należy użyć skał kamiennych ciężkich typu granit, dolomit lub bazalt o frakcji 8 - 15cm.
3. Kosze gabionowe należy dostosować do kształtu i wymiarów koryta cieku oraz długości i wysokości projektowanego umocnienia. Ciężar balastu oraz konstrukcja gabionu zakotwiona jest w gruncie i nie wymaga dodatkowego zakotwienia. Oparciem koszy gabionowych ułożonych na skarpie jest gabion ułożony na dnie cieku. Kosze gabionowe należy ze sobą zespolić / związać / drutem wiązałkowym średnicy 2,5mm lub specjalnymi klipsami.

Z-ca Dyrektora

Kinga Hedrych

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Skrzypczak

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Joanna Oleśniczak