

Mrągowo, dnia 09.10.2024r.

NZ-9/24

Uczestnicy postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „**POPRAWA DOSTĘPNOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOSTAWANIE SOR MRĄGOWO DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

1. Zamawiający w PFU wykazał, że kolumny mają być wyposażone w punkty poboru podtlenku azotu. Czy Zamawiający potwierdza, że obiekt jest wyposażony w istniejące źródło podtlenku azotu?

Odp. Zamawiający potwierdza.

2. Zamawiający w PFU wykazał, że kolumny mają być wyposażone w punkty poboru podtlenku azotu. Czy należy przewidzieć wykonanie instalacji podtlenku azotu zasilające kolumny?

Odp. Tak, zgodnie z projektem.

3. Czy w przypadku braku istniejącego źródła podtlenku azotu oraz konieczności wykonania instalacji podtlenku azotu, Zamawiający będzie wymagał wykonania dodatkowego źródła w postaci rozprężalni podtlenku azotu?

Odp. Nie.

Wskazane powyżej odpowiedzi są wiążące i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp niniejsze odpowiedzi zamieszczone zostały na stronie postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/985299>.

**Prezes Zarządu
Piotr Jakubczyk**