



- UWAGA:
1. PRZEWODY INSTALACJI SIŁY UKŁADAĆ WSPÓLNIE
 2. PRZEWODAMI INSTALACJI OŚWIETLENIA POD TYNKIMIE W ODLEGŁOŚCI OK. 25CM OD POWERZCHNI SUFITU.
 3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH INSTALACJA I OSPRZĘT INSTALACYJNY W WYKONANIU BRYZGOSZCZELNYM IP44/55
 4. WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA INSTALOWAĆ NA WYS. 1,3M.
 5. GN.IF DLA KTÓRYCH NIE PODANO NA RYS. WYSOKOŚCI MONTAŻU INSTALOWAĆ NA WYS. 20-30CM OD POWERZCHNI PODŁOGI.
 6. ROZDZIELNICĘ MONTOWAĆ NA WYS. 1,6M OD POWERZCHNI PODŁOGI
 7. INSTALACJE UKŁADANE NA PODŁOŻU PALNYM (WNETRZA ŚCIANEK
 8. DZIAŁOWYCH, DREWNIANE ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ) UKŁADAĆ W INSTALACYJNYCH RURKACH OCHRONNYCH
 9. PUSZKI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH MONTOWAĆ W ŁAZIENKACH POD UMYWALKĄ
 10. LOKALNE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WYKONAĆ PRZEWODEM LgYzo 1x6mm² O KOLORZE IZOLACJI ŻÓŁTOZIELONYM. DO PRZEWODÓW POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH PODŁĄCZYĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I OBUDOWY URZĄDZEŃ NA KTÓRYCH MOŻE POJAWIĆ SIĘ NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE.

Proj. instalacja elektryczna

- Gn. 1-fazowe pojedyncze
- 3 Gn. 1-fazowe potrójne
- 2 Gn. 1-fazowe podwójne
- 2 Gn. 1-fazowe podwójne hermetyczne
- Gn. 3-fazowe
- Proj. Zapas kabla YDY 3x2,5mm²
- RJ45 Gniazdo RJ45

Nazwa		
Projekt modernizacji infrastruktury edukacyjno-społecznej w gm. Ceglów.		
Adres		
05-319 Ceglów, ul. Poprzeczna 27		
Projektant/Sprawdzający/Opracował	nr upr. do projektowania b/o w specjalności elektrycznej	podpis
Projektant mgr inż. Bartłomiej Szczeciński	MAZ/0589/POE/12	
Sprawdzający inż. Feliks Leszek Culek	UAN-4224-105/86/86	
Tytuł rys.		
Rzut piętra 1 - instalacja elektryczna		
Skala	Data	Nr rysunku
1:100	15 CZERWCA 2023	5