

Zakład Kominiarski Roman Piekietko
Ul. Dąbrowskiego 79 32-602 Oświęcim
kom. 601 987 731

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Roman Piekietko
32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79
tel. 601 98 77 31
NIP 549-102-79-90 R-070566062

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 07.04.2021 r.

Opinia № 63/21

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w **Gliwice** ul. **Tarnogórska** Nr **67/1,6,9**
ZBM II TBS ROM-4

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Roman Piekietko

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.).Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis



Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwie podkreślić

Dyplomowany Mistrz Kominiarski
Roman Piekietko
(podpis i pieczęć 1983/95)

⊗ - WK III/2



ul. Tarnogórska 68/1, 6, 9

WK - went. kuchni
 WT - went. łazienki
 KW - kuchnia w ogł.
 Pr - przedział
 Rozm. ogł.

1 - 14x20 cm 19 mb
 2 - 14x20 cm 19 mb
 3 - 14x19 cm 19 mb

Dzielnica VIII Kominiarsk
 Roman Piekietko
 Nr opł. 1963/95