



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo, gm. Mikołajki Pomorskie od km 4+670 do km 5+650”

W celu doprecyzowania zapisów dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niniejszego zamówienia, Zamawiający informuje, iż:

1. Zamawiający nie ma wiedzy w temacie ewentualnego występowania warstw smołowych w nawierzchni bitumicznej podlegającej rozbiórce;
2. podtrzymuje się wymagania dla charakterystycznych parametrów technicznych lamp hybrydowych zawartych w załączonej dokumentacji projektowej, tj.: wysokość punktu świetlnego 7m, długość wysięgnika 2,0m, moc opraw 24W, strumień świetlny >3041 lm;
3. w obszarze przebudowy znajduje się jedna stara wiata autobusowa, którą należy rozebrać i zutylizować. W ramach zadania należy ustawić dwie (2) nowe wiaty autobusowe wg następującej specyfikacji: wiata z profili aluminiowych, dach i przeszklenia z poliwęglanu komórkowego o grubości min. 4 mm, kosz na śmieci, ramka na rozkład jazdy, ławka z oparciem z drewna impregnowanego, minimalne wymiary u podstaw wiaty: min. 140x380 cm, h=240 cm, kolor: ciemna zieleń. Zamawiający nie posiada rysunków technicznych wiat autobusowych;
4. wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą zmiany wynagrodzenia ryczałtowego - §5 ust. 1 i 3 projektu umowy;
5. mieszanki mineralno-asfaltowe mają spełniać aktualne wymagania wg WT-2 2014;
6. nie wyraża się zgody na zastosowanie tańszych asfaltów drogowych 50/70 do mieszanki SMA11S;
7. nie wyraża się zgody na zmianę warstw konstrukcyjnych drogi.