



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrzastowice

tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696

www.chrzastowice.bip.net.pl e-mail:ug@chrzastowice.pl

Chrzastowice, 13.12.2024 r.

ZP.271.7.2024

Dotyczy: „Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach”

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie 4:

W zadaniu: ZP.271.7.2024 Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach, w pozycji 1.4 Oprawy oświetlenia, podano takie parametry: Podstawowe parametry opraw oświetlenia:

- Moc LED: 15W
- Diody LED: 160 x LED chip 2835 (3,2V)
- Strumień świetlny: 1800 lm
- Obszar oświetlenia: do 100m²
- Panel słoneczny: monokrystaliczny 25W (zintegrowany)
- Barwa świecenia: 6000K biała neutralna (zimna)
- Akumulator: wbudowany LiFePO₄ – 36Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (3,2V)
- Regulator: MPPT - inteligentny system efektywnego zasilania energią słoneczną
- Żywotność akumulatora: 10 lat
- Żywotność panela: 25 lat
- Odporność: IP65
- stal kolor czarny zbliżony do RAL: 9005
- Lampa przeznaczona jest do montażu na słupie, wystarczy nasadzić lampę i skrócić porządnie śrubami.
- Średnica mocowania na słupie: 76mm
- Wysokość montażu: 3 metry
- Wymiary lampy: dł. 56 cm / szer. 58cm / wys. 25cm .

Niestety nie potrafię znaleźć takiej oprawy na rynku. Czy istnieje możliwość, zamiany tej oprawy na inną, choćby na : Lampa solarna parkowa LED P-01 PIR 3000K (LED 32W 3150lm panel 38W LiFePO₄ 60Ah 192Wh)?

Odpowiedź 4.

Zamawiający akceptuje produkt zamienny.

Pytanie 5:

Czy zamawiający przewiduje usunięcie nawierzchni utwardzonych? Jeśli tak proszę o zestawienie ilościowe oraz z jakich materiałów ona się składa.

Odpowiedź 5

Część działek wchodzących w obszar opracowania (dz. nr 1016/74, 1017/74 oraz fragment działek nr 1020/74, 1018/74) stanowi utwardzony teren wykorzystywany jako parking przeznaczony do usunięcia. Utwardzenie wykonane jest częściowo z asfaltu, betonu oraz miału kamiennego. Ilości trudne są do zinwentaryzowania. Dokumentacja fotograficzna terenu znajduje się w: pliku OPIS PZT. pdf. Zaleca się również odbycie wizji lokalnej.

Pytanie 6:

Proszę o więcej informacji dotyczących zasilania wiaty.

Odpowiedź 6

Zadanie nie przewiduje wykonania zasilania wiaty.