

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 11 sierpnia 2021 r.

BZP.272.19.2021

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozwój e-usług Województwa podlaskiego**”, nr **BZP.272.19.2021** wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Załącznik nr 1 g do OPZ Agregat, pkt 16.

Prosimy o wyjaśnienie, czy funkcjonalność agregatu „możliwości regulacji napięcia prądnicy potencjometrem” oznacza zastosowanie „elektronicznego regulatora obrotów silnika”?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia że funkcjonalność „możliwości regulacji napięcia prądnicy potencjometrem” oznacza możliwość ustawienia poziomu wyjściowego napięcia z prądnicy.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/