

6

Odpis PROTOKOŁU
z posiedzenia rady koordynacyjnej w dniu 2015-08-04

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 j.t)

dotyczy: Uzgadniania dokumentacji projektowej na zlecenie z dnia: 2015-07-30 znak :.....
Data wpływu zlecenia : 2015-07-31

Wnioskodawca : SOWA Projekt Projektowanie, Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji
Budowlanych Gabriel Sowa
ul. Gawrysia 6 , 39-200 Dębica

Przedmiot uzgodnienia : sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja : gm. Miasto Dębica, obr. 4, dz. 1207/5 , ul. Gawrzyłowska

Stanowiska zawiadomionych uczestników rady :

- Wnioskodawca : SOWA Projekt Projektowanie, Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji
Budowlanych Gabriel Sowa
Nieobecny.
- MPEC Sp. z o.o. - Marek Brzostowski
Bez uwag.
- Orange Polska S.A. - Małgorzata Jamróż
Nieobecna.
- Multimedia Polska S.A. - Janusz Jarosz
Bez uwag.
- PZMiUW - Inspektorat Dębicko-Ropczycki - Tadeusz Koziół
Bez uwag.
- Urząd Miejski w Dębicy - Robert Sieradzki
Bez uwag.
- Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie:
Łukasz Marks
Bez uwag.
Przedmiotową inwestycję należy branżowo uzgodnić w GAZ-SYSTEM S.A. o/Tarnów.
Do dokumentacji należy dołączyć profile w miejscu skrzyżowania projektowanej infrastruktury technicznej z gazociągami DN 700 i DN 400 .

- TAURON Dystrybucja S.A. , Oddział w Tarnowie - Stanisław Woźniak
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. - Marek Malinowski

Uzgodniono z uwagami :

1. Należy zachować normatywne odległości od sieci wod.-kan.,
2. Skrzyżowania z siecią wod.-kan wykonać zgodnie z obowiązującą normą,
3. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Wodociągów Dębickich,
4. Roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci wod.-kan. wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Wodociągów Dębickich,
5. Wszelkie zmiany należy uzgodnić przed ich realizacją,
6. Inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Wodociągach Dębickich,
7. Za uszkodzenia odpowiada Wykonawca i Inwestor.
8. Kratki ściekowe należy ocieplić.

- PSG sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Dębicy - Krzysztof Dziadek

Uzgadnia z uwagami:

- * zachować należy podstawowe odległości od gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),
- * skrzyżowania z gazociągiem wykonać zgodnie w/w rozporządzeniem i warunkami technicznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
- * rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Dębicy,
- * roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Dębicy,
- * wszystkie zmiany w projekcie należy uzgodnić przed ich realizacją,
- * inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Gazu w Dębicy,
- * za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca i Inwestor,.

- GDDKiA O/Rzeszów - Kazimierz Rochmański

Wystąpić o warunki do O/Rzeszów ul. Legionów 20 .

Przewodniczący narady - mgr inż. Anna Maciuba

- * przypomina się o obowiązku ochrony znaków geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych,
- * roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonywać ręcznie i pod nadzorem,
- * wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia,
- * uwzględnić w projekcie uzgodniony protokołem 378/15 projekt budowy przyłącza energetycznego oraz 1059/14- projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - projekty wkreślono orientacyjnie na planszy.


Na oryginale własnoręczne podpisy uczestników narady.

Integralną część protokołu stanowi załącznik graficzny mapa - 2x1 plansza skala 1:500

Dębica, dnia 2015-08-06

Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. a/a

Z up. STAROSTY

mgr inż. Anna Maciuba
Przewodniczący
Narady koordynacyjnej