


UWAGA:
Na schodach należy wykonać barierki ze stali nierdzewnej 316 zgodnie z WT.
Pochwyty i słupki schodów oraz spocznika wykonać z rur $\varnothing 42,2\text{mm}$.
Łącznik słupka z pochwytem wykonać z rur $\varnothing 20\text{mm}$.
Wypełnienie ze szkła bezpiecznego hartowanego przeziernego gr. 8 mm.
Boczny montaż słupków.

	ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprjekt@post.pl, NIP 692-102-55-87	