



Raciąż, 07.03.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Miasto Raciąż
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż

Dotyczy: **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody**
Numer postępowania: **KS.271.2.2.2023**

Wszyscy zainteresowani

Zmiana treści oraz wyjaśnienia do SWZ

I. WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami PFU, woda surowa zawiera związki organiczne i wymaga procesu koagulacji. Etap pierwszy inwestycji – czyli przedmiotowe postępowanie, opisany dokumentem PFU, za który w okresie gwarancji odpowiada potencjalny Wykonawca, zakłada technologię opartą o proces koagulacji i tylko filtrację jednostopniową na złożach. Założona technologia nie da oczekiwanych efektów jakości wody, spełniającej parametry wody pitnej. Wnosimy zatem o zwolnienie potencjalnego Wykonawcy z obowiązku uzyskania wody spełniającej parametry wody pitnej zgodnej z Rozporządzeniem

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania w tym zakresie.

Pytanie 2.

Zgodnie z zapisami PFU, Wykonawca który wygra postępowanie przetargowe, dokona odwiertu nowych studni i wtedy wykona badania technologiczne. Jeśli badania technologiczne na tym etapie wykażą, iż technologia koagulacji z jednym stopniem filtracji nie da oczekiwanych efektów jakości wody, czy Wykonawca ma kontynuować inwestycje (projekt, Wykonawstwo) wiedząc iż nie uzyska odpowiedniej jakości wody przy odbiorach? Czy Inwestor dokona odbiorów na stacji która nie osiąga parametrów wody pitnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku jeżeli badania technologiczne wykażą, że technologia koagulacji z jednym stopniem filtracji nie da oczekiwanych efektów jakości wody Wykonawca ma kontynuować inwestycję (projekt, Wykonawstwo) w zakresie Etapu I do uzyskania parametrów zgodnych z badaniami technologicznymi, tj. wynikami wody uzyskiwanymi po pierwszym stopniu uzdatniania na stacji pilotowej. Po realizacji inwestycji parametry wody pitnej powinny być zachowane.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę referencji z :

„Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty obejmującej budowę,



rozbudowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody, o wydajności nie mniejszej niż 80 m³/h każda, w zakresie której wykonano roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia w części technologicznej, w ramach których wykonano m.in. wymianę aeratorów oraz/lub wymianę filtrów ciśnieniowych, wymianę/montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, wymianę pomp popłucznych oraz/lub montaż dmuchaw oraz/lub montaż przepływomierzy i inne tego typu czynności”

na :

„Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody, o wydajności nie mniejszej niż 80 m³/h każda, w zakresie której wykonano roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia w części technologicznej, w ramach których wykonano m.in. wymianę aeratorów oraz/lub wymianę filtrów, wymianę/montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, wymianę pomp oraz/lub montaż dmuchaw oraz/lub montaż przepływomierzy i inne tego typu czynności”

Zmiana ta pozwoli na złożenie większej ilości podmiotom a co za tym idzie zwiększy ilość potencjalnych firm.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

1) **Rozdział IV pkt 2.4 ppkt 1) SWZ, który zmienia się następująco:**

Było

„1) Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody, o wydajności nie mniejszej niż 80 m³/h każda, w zakresie której wykonano roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia w części technologicznej, w ramach których wykonano m.in. wymianę aeratorów oraz/lub wymianę filtrów ciśnieniowych, wymianę/montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, wymianę pomp popłucznych oraz/lub montaż dmuchaw oraz/lub montaż przepływomierzy i inne tego typu czynności;...”

Jest

„1) Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody, o wydajności nie mniejszej niż 80 m³/h każda, w zakresie której wykonano roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia w części technologicznej, w ramach których wykonano m.in. wymianę aeratorów oraz/lub wymianę filtrów, wymianę/montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, wymianę pomp oraz/lub montaż dmuchaw oraz/lub montaż przepływomierzy i inne tego typu czynności;...”

Sprostowanie oraz wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.