RZUT PARTERU
skala 1:100



....Zwiększenie ponad wartość określoną w PN-EN natężenia awaryjnego oświetlenia ewkuacyjnego na drogach ewakuacji w strefie ZL-III w istniejącej części budynku....
(Poprawa warunków ewakuacji)

.....(Ekspertyza techniczna warunków bezpieczeństwa pożarowego).....

przewody zasilające obwody oświetlenia awaryjnego(AW/EW)
YDYżo3z1,5mm2 /w listwie elektroinstalacyjnej LS30x18
włączyć w T-1 i T-2-przez wyłączniki przetężęniowe B-6A

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych sa wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, mozna stosowac urzadzenia rownowazne. Urzadzenia rownowazne powinny spelniac parametry projektowe i nie powinny byc gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

RG- ISTNIEJĄCA ROZDZIENIA GŁÓWNA
zasila szkołę

WG ISTNIEJĄCY WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
ręczny wyłącznik prądu

T-1 ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA WYDZIAŁOWA
ZAWIERA ZABEZPIECZENIA OBWODÓW

T-2 ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA WYDZIAŁOWA
ZAWIERA ZABEZPIECZENIA OBWODÓW

AW3 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VUN-S 1x3 TAVWD 1, producent ES-SYSTEM S.A.

AWZ Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna 4W IP65 ES-SYSTEM S.A.

EW1 Oprawa oświetlenia kierunkowego OP1-S 1,2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.

EW21 EW21 Oprawa oświetlenia kierunkowego DS1-S 1,2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.

Czujnik dymu (optyczny)

wyzwalacz Pożarowego wyłącznika prądu

Projektowany PWP
POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

ZAMONTOWAĆ (PWP) WYŁĄCZNIK MOCY 160A np:"(DPX-3 160)
Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM -- MAGNETYCZNYM
STEROWANIE"" WŁĄCZYĆ PRZEZ AUTOMATYCZNY
PRZEŁĄCZNIK FAZ. (PF431)





obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.śwFranciszkaz Asyżu w ROZBORZU			
adres: **Działka nr ewid.433,467 ROZBÓRZ 568 Obręb Przeworsk [181401_**			
przedmiot rys.: RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE	skala: 1:100	data: 11-2019	nr rys.: E-2
projektował: mgr inż. Marek Matuszek Tadeusz Horodecki	specjaln.: inst. elektr. inst. elektr.	nr upr.: PDK/0097/PWOE/11	podpis: