

W związku z brakiem możliwości odprowadzenia ścieków z całego osiedla za pomocą projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejącej tłoczni, istnieje konieczność jej przebudowy. Tłocznia oraz istniejąca studzienka zbiorcza na ogrodzonym terenie tłoczni zostanie przegłębiona o 1,58 cm. Wymieniony zostanie także zestaw pompowy o wyższych parametrach tłoczenia. Projektowana tłocznia ścieków zostanie wyposażona w pompy o minimalnych parametrach:

- wydajność – 20 m³/h;
- wysokość podnoszenia – 45 m.

Przedłożony projekt spełnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku uzgodnienia przedłożony projekt zaopatrzone w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

INFORMACJA: Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, obowiązany jest zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Załącznik:

1. Projekt budowlany – 1 egzemplarz

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katarzyna Krzemińska-Zeromska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Patyk – Wojciech Patyk Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ”
al. Mikołaja Kopernika 5/50, 88-100 Inowrocław – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 2