



# PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GMINNYCH

SPÓŁKA Z O.O.

88-170 PAKOŚĆ

INOWROCŁAWSKA 14

L.dz. DWM 2037/2019

Pakość, dnia 23.09.2019r.

Urząd Miejski  
ul. Rynek 4  
88-170 Pakość

Na podstawie § 33 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/112/08) oraz w związku z wnioskiem (L.dz.DWM 2037- data wpływu: 13.09.2019) z dnia 11.09.2019r., Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. w Pakości informuje, że:

1. Nie zapewnia odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z obszaru objętego planowaną inwestycją pn.: „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” z powodu niewystarczającej wydajności i wysokości podnoszenia pomp zamontowanych w tłoczni przy ul. Mieleńskiej w Pakości.

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją tłoczni ścieków przy ul. Mieleńskiej należy projektować według następujących zasad:

1. Miejscem włączenia jest istniejąca studnia kanalizacyjna posadowiona przed tłocznią ścieków przy ul. Mieleńskiej- dz. nr 27/1 (mapa nr 1).
2. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zaleca się stosowanie rur litych PVC SN8.
3. Studnie rewizyjne należy zaprojektować w taki sposób, aby umożliwiały przeprowadzanie prac konserwacyjnych.
4. Do granicy każdej posesji należy doprowadzić przykanalik wraz ze studnią rewizyjną umożliwiającą przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcom osiedla.
5. W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności tłoczni ścieków przy ul. Mieleńskiej należy wymienić istniejące pompy na takie, których parametry pozwolą tłoczyć ścieki w istniejący przewód kanalizacyjny. Dobór pomp udokumentować w dokumentacji projektowej.
6. Projekt podlega uzgodnieniu z PUG Sp. z o.o.
7. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz (nr 4) uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

W załączeniu:

1. Mapa pogładowa 1:500 x1szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a S.G.

Prezes Zarządu Spółki

Za zgodność z oryginałem