

Przemyśl, 27.07.2023 r.

Zn. spr.: ZG.270.1.7.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Przebudowa budynku drewnianego "BACÓWKA" na podwójną kancelarię dla leśnictw Wapowce i Korytniki" – znak sprawy ZG.270.1.7.2023.*

Nadleśnictwo Krasiczyn jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść dwóch zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

- 1. Proszę o przestanie szczegółu podparcia belek stropowych na ścianach.*
- 2. Opis do projektu technicznego nie zawiera informacji dotyczących stropu nad parterem, prosimy o uzupełnienie.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1 Belki stropowe należy rozmieścić w odległości co 60cm ich grubość wynosi 7cm, a wysokość 25cm. Belki stropowe należy osadzić przy pomocy stalowych złączy ciesielskich.

Ad.2 Strop nad parterem wykonać zgodnie z projektem technicznym rysunek przekrój a-a.

Z poważaniem,

Dariusz Warchol
Zastępca Nadleśniczego

