



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
Im. Bohaterów Westerplatte
ul. Inż. J. Śmidowicza 69
81-127 GDYNIA



Akademia Marynarki Wojennej
Sekcja Zamówień Publicznych

AMW-KANC.SZP.2712.43.2024

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp pt.:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Dotyczy pomieszczenia nr 126 - Parter - laboratorium fizyko-chemiczne - prosimy o sprecyzowanie ilości gazów w w panelu probierczymi. Czy Zamawiający żąda umiejscowienia wszystkich gazów [O₂, N₂, He, H₂, CH₄, CO, CO₂, 20%O₂+N₂] w jednym panelu zbiorczym czy poszczególne gazy mają być podzielone na różne panele.

Odpowiedź 1:

Wymagamy doprowadzenia z zewnętrznej rampy linii dla każdego z gazów wzorcowych typu O₂, N₂, He, H₂, CH₄, CO, CO₂, 20%O₂+N₂ do jednego zbiorczego panelu umieszczonego w dostępnym miejscu dla obsługi.

Zapytanie 2:

Dotyczy pomieszczenie 230-basen roboczy antresola- Czy Zamawiający dodatkowo wymaga dla procesu szkolenia umiejscowienia na antresoli dodatkowej tablicy zasilania dla 2 lub 3 nurków wyposażonej w podgląd video i komunikacje dla nurków oraz dodatkowo osobno dodatkowego przyłącza na panelu do zasilania tablicy przenośnej do zasilania 2 nurków ?

Odpowiedź 2:

Wymagamy dodatkowo dla procesu szkolenia umiejscowienia przy basenie roboczym na antresoli tablicy zasilania 3 nurków wyposażonej w komunikację, podgląd wideo z rejestracją i możliwością załączania oświetlenia nagełmowego oraz panel umożliwiający zasilanie przenośnej tablicy nurkowej dla 2 nurków.

W związku z tym rezygnujemy z panelu ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 20/30MPa oraz panelu pobierczego (punktu poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa w pomieszczeniu 121 na parterze – magazyn nurkowy.

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.