



OPIS WYKONANIA

Jako uziom wykonac uziom fundamentowy w postaci bednarki FeZn 30x4 ulozonej w stopie fundamentowej etapie budowy fundamentow wykorzystajac do tego celu zbrojenie fundamentu przez ulozenie wzdluz zbrojenia i polaczenia z nim bednarki o wym. j / w lub ulozyc otok z bednarki j/w na glbokosci 0,6m w odleglosci minimum 1 m od fundamenteu budynku. W miejscach polaczenia instalacji odgromowej z uzionami wyprowadzic przyklaczone do otoku lub zbrojenia wypusty z bednarki FeZn30x4. Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym FeZn fi 8mm.Poszycie dachowka ceramiczna , wykonac zwody poziome i pozostale zwody oraz przewody odprowadzajace wykonac drutem FeZni 8mm w rurze oslonowejlub wykorzystac filary nozne hali. Wszystkie kominy i wystajace metalowe elementy instalacji wodnej, deszczowej i wentylacyjnej przyklaczyc przy uzcium mostkow z drutu FeZn fi 8mm. Do uzionu nalezy pdklaczyc elementy instalacji wyrównawczej pochodzace od przyklaczy wodnych, gazowych i przyklacza elektroenergetycznego.

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-IEC 61024-1.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI LEBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel. 86-23-665				NR.RYS.		SKALA		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA Plan inst.odgromowej				Inwestor:Gmina Wicko 84-352 Wicko		E-6	1:100	
						FAZA - P.B.		
Świetlica Wlejska w Roszczycach				Projektował nr upr. BK IIF-7342/324/98		Podpis:	07.2014r.	
							BRANŻA	
ROSZCZYCE gmina Wicko Dz.51/ 18 Roszczyce				Opracował nr upr. BK IIF-7342/324/98			ELEKTR.	
				Sprawdził nr upr. POM/0150/POOE/06				