

f1 – filtr DN32 gwintowany -1szt.
f2 – filtr DN25 gwintowany -1szt.
f3 – filtr DN20 gwintowany -1szt.
f4 – filtr DN15 gwintowany -1szt.
zs – kurek kulowy spustowy DN15 gwintowany 7-szt.
o – odpowietrznik automatyczny DN15 gwintowany -4szt.

zb1 – zawór bezpieczeństwa SYR 1915 R1/2' 2bar
zb2 – zawór bezpieczeństwa SYR 2115 R3/4' 6bar
NW – membranowe naczynie wzbiorcze Reflex Refix DD18 o poj. 18dm3
M – zawór 4-drogowy z VRG140 DN32 z siłownikiem ESBE

Pco – pompa obiegowa elektroniczna Grundfos Alpha2 15-60 1kpl.
Pcwu – pompa obiegowa elektroniczna Grundfos Alpha2 15-60 1kpl.
Pcyr – pompa obiegowa cyrkulacji c.w.u. Grundfos BU15-14
z1 – zawór odcinający DN32 gwintowany-3szt.
z2 – zawór odcinający DN25 gwintowany -5szt.
z3 – zawór odcinający DN20 gwintowany -3szt.
z4 – zawór odcinający DN15 gwintowany -3szt.
zz1 – zawór zwrotny DN32 gwintowany -1szt.
zz2 – zawór zwrotny DN25 gwintowany - 1szt.
zz3 – zawór zwrotny DN20 gwintowany - 1szt.
zz4 – zawór zwrotny DN15 gwintowany - 1szt.

Faza dokum. Projekt Wykonawczy	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI				
	Nazwisko i imię	Podpis	Data	SKALA 1:100	Nr. rys. 6.
Projektował:	mgr inż.P.Mikłaszewicz upr. PŁM/0029/PWŁS/07		styczeń 2015r		
Sprawdził:	mgr inż.R.Mikłaszewicz upr. BKIIF7342/405/94		Świetlica wiejska dz.nr 51/18 obr.0009 Roszczyce gm. Wicko		