



Słupsk, dnia 05.07.2024 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa agregatu prądotwórczego, UPS oraz wykonanie projektu zasilania serwerowni wraz z automatyką i monitorowaniem środowiska 11/TP/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego na pyt. 17 i 21 tj. realizacji prac bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, Zamawiający dopuszcza wykonanie wyłączników awaryjnych do każdego z urządzeń, a nie wymaga wykonywania wyłączników przeciwpożarowych (co wiązałoby się z koniecznością sporządzenia projektu budowlanego, pozyskania pozwolenia na budowę, licznych uzgodnień, w tym z rzeczoznawcami ppoż. itp.).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga wykonania wyłączników przeciwpożarowych.

mgr Emilia Simonowicz
Kancierz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu