



MOSTY Józef Rabięga

ul. Ramiszów 2a,
51-217 Wrocław

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zaprojektowania i wybudowania
żelbetowego wiaduktu drogowego nad linią
kolejową Jelenia Góra – Szklarska Poręba
w Piechowicach w km 13,748

24. PISMO ZNAK TD/OJG/OMD/PA/79/2022 Z DNIA 08.04.2022 r. WYDANE PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA S.A.



Jelenia Góra 08-04-2022

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2022-04-08/0000002
1040207803

1040584088



MOSTY Józef Rabięga
Ul. Ramiszów 2a
51-217 Wrocław
Adres do korespondencji:
MOSTY Józef Rabięga
Ul. Strzegomska 142a
54-429 Wrocław

UB nr TD/OJG/OMD/PA/79/2022

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego zagospodarowania dz. nr 115/13 w m. Piechowice, budowa wiaduktu drogowego na linię kolejową

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący uzgodnienia projektowanego zagospodarowania dz. nr 115/13 w m. Piechowice, budowa wiaduktu drogowego na linię kolejową informuję, że uzgadniam PZT z następującymi uwagami:

Na załączonej mapie geodezyjnej orientacyjnie naniesiono w kolorze zielonym istniejące linie napowietrzne energetyczne nN, w obrębie w/w przedmiotowego zagospodarowania.

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów należy zachować normatywne odległości od istniejącej urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
2. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału w Jeleniej Górze, Region Jelenia Góra (kontakt Pan Falat Krzysztof, tel. 75 869 1521), a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych.
3. W przypadku prowadzenia prac w obrębie działki własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić do działu MER Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości
4. Z uwagi na możliwość natrafienia na terenie objętym zakresem robót na linie kablowe nN, SN i WN, których trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.
5. Zwracam uwagę na istniejącą, w obrębie przedmiotowej działki, napowietrzne linie Nn, których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.
6. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 metry od przewodów linii Nn. należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze służbami energetycznymi Regionu Jelenia Góra eksploatującymi sieć (kontakt jw.).
7. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do przewodu.
8. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
9. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
linii nN - 1 m.
10. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych nN.
11. W przypadku zmiany rzeźny terenu, w miejscach skrzyżowań projektowanej inwestycji z istniejącymi liniami napowietrznymi nn, należy zachować odległości pionowe przewodów od powierzchni drogi zgodnie z normami i przepisami

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Półpolska 25A
51-104 Kraków

NP 11 11 2020 REGION 250 740 5
Kopie załącznika będącym częścią niniejszego
Sąd Rejonowy dla Krajuwa, Sąd Rejonowy
Krajowa Gospodarka Krajowa Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000000001

www.tauron-dystrybucja.pl