

Pleszew, dn. 04.06.2024 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.271.2.2024

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie miejsc postojowych na ul. Cmentarnej w Kowalewie”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dn. 29.05.2024 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie pozycji nr 19 w kosztorysie ofertowym dotyczącej Przewiertu o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.I-II - 7,5 m jakich rur należy użyć i jeśli jest możliwość prosimy o umieszczenie rysunku , żeby prawidłowo wycenić prace

Odpowiedź

W poz. 19 kosztorysu należy wycenić wykonanie przewiertu lub przecisku dla przykanalika wpustu deszczowego pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopu komór z umocnieniem i rozbiórką ścian wykopu,
- wywóz gruntu z wykopu i rur przewiertu na składowisko,
- przygotowanie stanowiska dla urządzenia przewiertowego,
- wykonanie przewiertów z rur stalowych,
- ułożenie przewodu z rur kanalizacyjnych w rurach jw.,
- uszczelnienie rur przeciskowych,
- zamknięcie rur przewodowych i obsypka ochronna,
- ułożenie i demontaż oznakowania związanego z wykonaniem przecisków w pasie drogi,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Andrzej Jędruszek