

Sztum, dnia 14.11.2022 r.

**Miasto i Gmina Sztum**  
Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych  
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum  
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773  
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03

OR.XII.271.2.2022

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (2)

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż agregatu prądowórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem agregatu”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na Zapytania i wyjaśnienia nadesłane przez Wykonawców, zgodnie z pkt 12 Zapytania ofertowego.

### Pytanie nr 1:

W związku z zastosowaniem dla agregatu prądowórczego zewnętrznej obudowy wyciszonej odpornej na warunki atmosferyczne i ze względu na nisko szacowaną wartość zamówienia < 130.000 zł netto przy obecnej inflacji czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania wiaty wolnostojącej? Dopuszczona obudowa dla agregatu prądowórczego jest w pełni przystosowana do warunków atmosferycznych i nie potrzebuje dodatkowego zadaszania.

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego oraz opisu przedmiotu zamówienia. Wiata wolnostojąca jest konieczna ze względu na umiejscowienie agregatu prądowórczego w przestrzeni publicznej tj. na ogólnodostępnym parkingu zlokalizowanym za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.

*mgr Anna Zawadka*  
Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik Zamawiającego