

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

PZP.262.25.2020.7.RIR

Olsztyn, 15.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ od ul. M. Zientary – Malewskiej do Al. J. Piłsudskiego w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

1. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy iż trasa wodociągu przecina istniejące zbiorniki wodne/tereny bagienne, czy Zamawiający dopuści wykonanie tych odcinków przewiertem HDD rurami PEHD?

Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertów HDD w terenach podmokłych i bagiennych z zachowaniem ciągłości materiału (żeliwo sferoidalne).

2. Czy poza bezwykopowym przejściem pod torami PKP trasa wodociągu przebiega przez tereny PKP i czy w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie ponieść opłaty z tytułu zajęcia terenu, ograniczenia ruchu pociągów, opóźnień pociągów, nadzoru, itp.?

Wszystkie opłaty z tytułu zajęcia terenu oraz wszelkie uzgodnienia dotyczące wejścia na teren PKP są po stronie Wykonawcy robót.

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a **przedłuża termin składania ofert** i w tym zakresie zmienia treść SIWZ:

— w części VIII SIWZ ust. 1 skreśla wiersz: *w terminie do 19 czerwca 2020r. do godz. 10⁰⁰*

— i wstawia się wiersz, który brzmi: **w terminie do 26 czerwca 2020r. do godziny 9⁰⁰**.

W konsekwencji – zmianie ulega również termin otwarcia ofert (część IX SIWZ ust. 1).

Otwarcie ofert nastąpi **26 czerwca 2020r. o godzinie 9¹⁵**.