

KBZ.271.2.10.2021

Olkusz, dnia 21.07.2021r.

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami*

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1.

W dokumencie: Przedmiar zaplecze – elektryka – 1kw2021, zawarto pozycję : Zakup i montaż systemu nagłośnienia - komplet. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej nagłośnienia na obiekcie.

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w części dotyczącej Instalacji nagłośnienia określił zakres do wykonania przez Wykonawcę.

„Instalacja nagłośnienia :

Zakres zamówienia obejmuje:

Opracowanie projektu nagłośnienia trybun, zakup dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie elementów nagłośnienia wraz ze sterowaniem nagłośnieniem, moc i ilość głośników należy zaprojektować do kubatury obiektu i obszaru zasięgu.

Zamawiający wyjaśnia, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania dokumentacji - PROJEKTU NAGŁOŚNIENIA doboru głośników i podłączenia. Zamawiający wymaga aby rozwiązania w projekcie nagłośnienia zostały skonsultowane i zatwierdzone przez Użytkownika i Zamawiającego. Dobór urządzeń ich rozmieszczenie powinien uwzględniać warunki panujące w czasie organizowanych zawodów lub imprez z udziałem publiczności. W wycenie należy ująć opracowanie projektu, dostawę urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nagłośnienia, montaż i podłączenie oraz szkolenie. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób na obiekcie w zakresie akustyki i „czystości” odsłuchu – odbioru przekazu dźwiękowego i treści.

Projekt należy skonsultować i zaakceptować przez specjalistę w zakresie akustyki, który posiada doświadczenie w realizacji nagłośnienia dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku kiedy po przeprowadzonych próbach z udziałem Zamawiającego i Użytkownika nie uzyska się czystości odbioru i wyrazistość dźwięku Wykonawca zobowiązany będzie do poprawy zaproponowanych rozwiązań lub wymiany urządzeń, jeśli nie będzie możliwe osiągnięcie oczekiwanej

Gmina Olkusz

Rynek 1, 32-300 Olkusz

tel. +48 32 626 01 63, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl

www.olkusz.eu



OLKUSZ

SREBRNE MIASTO

jakości dźwięku. W ofercie należy wskazać jakie urządzenia (typ) o jakiej mocy i jakiego producenta przewiduje zastosować Wykonawca.

Podstawą odbioru zakresu nagłośnienia będzie przeprowadzenie prób na obiekcie i pozytywne ich zaakceptowanie przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Użytkownika.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Lukasz Kychlewski
Zastępca Burmistrza